



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051, тел. факс (3652) 54-73-47  
mail: [onds\\_mchs@mail.ru](mailto:onds_mchs@mail.ru)

**Предписание № 106 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 77 «Крымчаночка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

в период с 10 ч. 00 мин. 23 июня 2020 г. по 15 ч. 00 мин. 23 июня 2020 г. инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ст. лейтенантом внутренней службы Шкитовой Марией Игоревной, проведена плановая выездная проверка МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 77 «Крымчаночка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по адресу: Республика Крым г. Симферополь ул. Крымских Партизан, 19

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим Ходькина Е.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
✓ 1.	На складские и технические помещения не проведен расчет их категория по взрывопожарной и пожарной опасности (помещения пищеблока, электрощитовая, здание прачечной). Не представлено методику определения	ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20	10.12.2021	



	классификационных признаков отнесения здания и помещений складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности	Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности		
2.	Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений детских групп № 4, № 5, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы	10.12.2021	
3.	Двери ведущие на лестничную клетку и отделяющие пространство коридора, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах	п. 36 п/п "г" Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	10.12.2021	
4.	Напольное покрытие на путях эвакуации, выполнено с классом пожарной опасности более чем Г2, В2, ДЗ, Т3 (не предоставлены результаты испытаний)	ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г. п.4.3.2 СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы.	10.12.2021	
5.	Помещение музыкального зала, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек, не обеспечено двумя	т.4, ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент	10.12.2021	



